



平成 31 年 3 月 20 日

パークタウン五領第六団地 管理組合 様

[Redacted] 株式会社

断水発生についてのお詫び

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびは受水槽の電極交換作業におきまして、当初の案内に相違し断水を発生させ、住民の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。原因としましては、部品交換の際に一部機能にロックがかかったため、結果として断水が発生いたしました。

今後このようなことを起こさないよう、全力を尽くす所存でございます。

どうか今後も変わらぬお引き立ての程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

